



LEGENDA:



POŁĄCZENIE METALICZNE ZACISKAMI GWINTOWANYMI



ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOME TERENU, CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU



ZWODY POZIOME - Z DFe/Zn 8mm NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH



UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKA 30x4mm UKŁADAĆ PRZY ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU



ZWODY ODPROWADZAJĄCE z DFe/Zn 8MM UKŁADANY P/T W RURZE Ø28, OD ZACISKU PROBIERCZEGO DO WYJŚCIA NA POZIOMIE DACHU

PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY FeZn 25x4mm UKŁADANE OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO DO ZACISKU PROBIERCZEGO



MASZT ODROMOWY O WYSOKOŚCI XX NA PODSTAWIE KLEJONEJ



PANEL FOTOWOLTAIICZNY NA STELAŻ SAMONOŚNYM MOCOWANYM DO POKRYCIA DACHOWEGO

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji "Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie"				
Inwestor: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rynek 26, 26-025 Łagów		Adres obiektu: dz. nr ewid. 1-35/7, 26-025 Łagów		
Przedmiot: Plan instalacji odgromowej			Skala: 1:100	Nr rys. IE05
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektował	mgr inż. Łukasz Rodek	SWK/0186/POOE/14	08.2020r.	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Kolera	KL-214/93	08.2019r.	